

Зарегистрирована

ОНД и ПР Мостовского района
УНД и ПР главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю Отдел
государственного

*(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)*

"06" апреля 2021 г.

Регистрационный N 03233554 ТО 000181

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мостовская детская школа искусств». Функциональное назначение: Ф 4.1.

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты бюджетное учреждение
(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

*объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,
предусмотренном федеральным законом или договором)*

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1022304343489

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2342005502

Место нахождения объекта защиты РФ, Краснодарский край Мостовский район пгт. Мостовской. ул. Горького, 142; тел: 8(86192)5-39-44 E-mail: moudodmdshi@mail.ru

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты: 352570, Краснодарский край, пгт. Мостовской ул. Горького, 142. тел. 8(86192)5-39-44, E-mail: moudodmdshi@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 1979 г

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

Реконструкция здания – проект №11/РД/17.09.2006г ; изменение планировки 27.05.2010г
изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по
технический паспорт ; изменение планировки 08.06.2016г технический паспорт; капитальный
реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
ремонт август 2020г. проект №42/03-2017ПС; —

проводились соответствующие работы)

| N п/п | Наименование раздела | |
|-------|--|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | CO |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф 4.1 |
| 1.4 | Высота здания | 10.58м |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | 1711.9кв.м (1эт-558кв.м;2эт-577.3кв.м;3эт-285.3кв.м;цокольный-291.3кв.м; |
| 1.7 | Объем здания | 5135.7 куб.м |
| 1.8 | Количество этажей | 3этажа и цокольный этаж |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | — |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АУПС(прибор ППКП «Гранит 16;ИП212-63;ИП535-8-А) СОУЭ 3-го типа(Блик С-12; способ оповещения речевой Рокот-2;АС2-2;со световыми указателями Блик С-12; «Выход» ; Объектовый прибор БазАльт беспроводной передачи сигнала о пожаре |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | |
| не проводился | | | |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек | | | |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 п.4 пп4.1-4.15;пп4.19-4.20; п.5 пп5.6 | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2013 п.5пп5.1-5.2; | выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 п8; пп8.1-8.9; | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 п.5;пп5.1.1-5.1.6; п5.6; | выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 п.4;пп4.1.1-4.1.7; 4.2.1-4.2.26; 4.3.1-4.3.9;4.4.1-4.4.4;4.4.7- | выполняется |

| | | | |
|-----|---|--|-------------|
| | | 4.4.9; | |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 1.13130.2009 п.7; пп7.1-7.14; | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 4.13130.2013 п.5; пп5.1.1-5.1.6; 5.6.1-5.6.5; СП5.13130.2013 п.13; пп13.1.1-13.1.12; 13.2.1-13.2.3; 13.3.1-13.3.18;13.4.1;13.5.1-13.5.5;13.14.1-13.14.13; 13.15.1-13.15.21; | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 п.4;пп4.1-4.5; п.12.2; пп12.2.1-12.2.2; п.14;пп14.1-14.6; п.15; пп15.1-15.9; п.16;п.17; | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ п.1;2;3; СП2.13130.2013; Постановление РФот16.09.20г №1479; Разделы:I(п.1-60) II(п.65-67) XVIII(п.393;394) XIX(п.395-413) Приложение№1 | выполняется |

Настоящая декларация разработана
Директор МБУДО «Мостовская ДШИ»

Домашенко И.Г.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

"05" апреля 2021 г.

М.П. (при наличии)


(Подпись)

