

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН  
(МБУДО "МОСТОВСКАЯ ДШИ")

**ПРИКАЗ**

от 01.09.2022

№ 121

пгт Мостовской

**Об установлении противопожарного режима в школе**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п р и к а з ы в а ю :

1. Установить в МБУДО «Мостовская ДШИ» на 2022-2023 учебный год следующий противопожарный режим:

1) к работе допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (проведение противопожарного инструктажа и проведение пожарно-технического минимума);

2) в учебных кабинетах и вспомогательных помещениях обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

3) обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре;

4) обеспечить наличие инструкций о порядке обслуживающего персонала действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, наличие телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты дыхания и зрения от токсичных продуктов горения;

5) обеспечить наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, проведение ежеквартально практических тренировок с работниками и учащимися школы;

6) запретить курение на территории школы, разместить на территории школы знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»;

7) обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков и др.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухоотводов, а также осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 2 раз в год;

8) обеспечить проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет);

9) не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек;

10) в учреждении запрещается:

-хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами пожарной безопасности;

-использовать чердаки для хранения оборудования, мебели и других предметов;

-снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

-производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

-загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

-проводить уборку помещений и стирку одежды (сценических костюмов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами;

-устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

11) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечить:

-осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

-дежурство ответственных лиц в концертном зале и фойе;

-проведение мероприятий только в помещениях, расположенных на первом и втором этажах;

12) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в учреждении запрещается:

-применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

-украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

-полностью гасить свет в помещениях во время мероприятий;

-допускать нарушения установленных норм заполнения помещения людьми;

13) на мероприятиях применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющую соответствующий сертификат соответствия;

14) при проведении новогодних мероприятий елка должна быть установлена на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;

15) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

-устраивать пороги на путях (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

-загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды (костюмов), гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, фойе и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

• -остеклять переходы в незадымляемых лестничных клетках;

-заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

16) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

17) запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения, системы противопожарной защиты, а также других электроустановок электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции эксплуатации;

18) в учреждении запрещается:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпачками (рассеивателями);

-пользоваться электрoutюгами, электроплитками, электрочайниками другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией;

-использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

19) обеспечить в учреждении исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В актовом зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей;

20) в учреждении запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов;

21) обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации. Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий.

В учреждении обеспечить хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта;

22) обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предусмотрительному ремонту систем противопожарной защиты зданий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

23) обеспечить учреждение огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты;

24) при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

-немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

-принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

25) обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в концертном зале, фойе огнезащитными составами, о чем должен быть составлен советуемый

акт с указанием даты пропитки и срока её действия;

26) запрещается применение открытого огня на сцене, в концертном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов;

27) при проведении окрасочных работ необходимо:

-производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

-открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений;


28) определить место поста пожарной охраны на посту охраны сотрудника ООО ЧОО "Гром":

-назначить штатных дежурных по этажам согласно плана действий при пожаре с ознакомлением под роспись;

-укомплектовать пост пожарной охраны исправными ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения из расчета – один комплект на каждого дежурного.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника хозяйственного отдела Пивоварова Р.Ю.

Директор



М.С. Совкова